


Marka	Nosaukums	Mērogs
ELT-1	Tehniskā projekta ELT sadaļas vispārīgie rādītāji	b.m.
ELT-2	Ģenerālplāns ar ELT tīkliem (NAI)	1:250
ELT-3	Principiālā shēma (NAI)	b.m.
ELT-4	Inženierkomunikāciju šķērsojumi	b.m.

## Objekta novietojums

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas



### Paskaidrojuma raksts

Projektā "Bioloģisko attīrīšanas iekārtu uzstādīšana bērnodārzam", būvprojekta ELT sadaļā atspoguļots ārējās elektroapgādes tīklu risinājums.

#### Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI)

Nominālais spriegums objektā  $U_n = 400/230V$ , pieslēdzamā jauda  $Pa=0,75$  kW;  $I_a=1,35$  A.

Elektroenerģijas uzskaites esošā uzskaites sadalnes.

Lai nodrošinātu NAI elektroapgādi nepieciešams no abox kastes izbūvē CYKY 5x2.5mm<sup>2</sup> markas kabeļlīniju (L=48m) līdz NAI vadības skapim.

Ugunsdrošību objektā nodrošina, pielietotie materiāli un nedegošās konstrukcijas, automātiskās atslēgšanās Isslēguma gadījumā, zemēšanas un citi pasākumi. Montāžas organizācijai balstoties uz savu profesionālo pieredzi, pirms izbūves precizēt specifikāciju un darbu apjomus un ieskaitīt darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai ekspluatācijā.

Visus elektromontāžas darbus izpildīt saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem likumiem un normām.

Projektā paredzamās piesaistes un izmērus precizēt dabā.

Pirms automātikas sistēmas izbūves un materiālu pasūtīšanas to saskaņot ar Pasūtītāju. Projekta grafisko daļu skatīt kopā ar būvdarbu apjomiem un iekārtu specifikāciju.

## Izmantoto dokumentu un normatīvu saraksts

### Pieņemtie apzīmējumi ELT sadaļā

	Proj., pēcuzskaites spēka kabelis
	Proj., kabelis ievērts aizsargcaurulē
	Proj., vadības sadalne
	Esošā ievada sadalne
	Piesaistes

Vispārējie būvnoteikumi

Būvniecības likums

LEK standarti atbilstoši projektam: LEK 048

LEK 364-4-442

LEK 081

Projektēšanas uzdevums

LBN-006-00 "Būtiskās prasības būvēm"

LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana"

ŠĪ BŪVPROJEKTA ELT SADAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU UN EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTU NACIONĀLO STANDARTU UN BŪVNORMATĪVU TEHNISKAJĀM, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM.	
BŪVPROJEKTA ELT SADAĻAS VADĪTĀJS	Uldis Aizupietis
	NR. 72-AM-109/09 <small>(sertifikāta nr.)</small>
05.01.2014 <small>(datums)</small>	 <small>(paraksts)</small>

Pasūtītājs: Apes novada Vīrešu pagasta pārvalde Reģ. Nr. 90010199241, "Vecvīreši", Vīrešu pagasts, Apes novads LV-4355		Objekts: "Bioloģisko attīrīšanas iekārtu uzstādīšana bērnodārzam"	 Rīga, Kalvenes iela 22a Tālr.: ±371 67322333 Fakss: ±371 67828366		
		Adrese: "Vīreši, Vīrešu pagasts, Apes novads"			
Bvpr.vad.	Lauris Bernāns	05.01.2015	Līguma Nr.:BJ2013-10-11-V Arhīva Nr.: B15-01 Mērogs b.m.		
ELT sad.vad.	Uldis Aizupietis	05.01.2015			
Izstrādāja	Ingars Timofejevs	05.01.2015			
			Lapas nosaukums:		
			Tehniskā projekta ELT sadaļas vispārīgie rādītāji		
			Stadija	Lapas	Ras. Nr
			TD	4	FIT 4