



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Ziemeļaustrumu Eksploatācijas daļa
Vien. reģ. Nr. 40003857687
Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860, Latvija
Tālr. 80200403, fakss (+371) 64810375, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Aiviekstē, Kalsnavas pagastā
30.10.2013. Nr. 30EF60-06.06/1081
Uz 24.10.2013. Nr. 2013-10/24-7

SIA "Belss",
Kalvenes iela 22A,
Rīga, LV - 1058

Par tehniskajiem noteikumiem

Izstrādājot projektu "Bioloģisko attīrīšanas iekārtu uzstādīšana Sikšņu skolai, "Sikšņu skola", Vidaga, Virešu pag., Apes nov.", jāievēro sekojoši AS "Sadales tīkls" nosacījumi:

- esošo elektrotīklu un būvju novietojumam jāatbilst pastāvošo Elektrotīklu izbūves noteikumu un Latvijas Būvnormatīvu prasībām;

- projektā jāuzrāda esošo elektrotīklu izvietojums;

- plānojot projektējamo objektu izvietojumu, paredzēt joslu elektropārvades līniju izbūvei;

- nepieciešamības gadījumā projektā paredzēt risinājumu elektropārvades līniju rekonstrukcijai, pamatojoties uz elektroiekārtu izbūves noteikumiem un noteikumiem par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās, kā arī saskaņā ar "Aizsargjoslu likuma" 35.panta (6) punktu- Juridiskās un fiziskās personas, veicot aizsargjoslās darbus, kuru dēļ ir nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas darbus veic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku. Saskaņā ar Enerģētikas likuma 23. panta (2) punktu - Esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem.

Zemes īpašniekam (ierosinātajam), lai pārvietotu elektropārvades līniju, ir jāorganizē projekta izstrāde, vispirms saņemot AS "Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu Eksploatācijas daļā (Aiviekstē, Kalsnavas pag., Madonas nov.) projektēšanas uzdevumu, kā arī jāorganizē darbu izpilde projekta realizēšanai:

- projektā paredzēt, vietās, kurās projektējamās komunikācijas šķērsos esošos elektropārvades kabelus, tos papildus mehāniski aizsargāt, ievietojot caurulēs;

- būvdarbu veikšanu ar mehānismiem, vai zemes rakšanas darbu izpildi elektropārvades līniju aizsardzības joslā veikt saskaņā ar "Aizsargjoslu likumu" un saskaņot ar AS "Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu Eksploatācijas daļas Alūksnes nodaļu Helēnas ielā 86, Alūksnē;


- projektu saskaņot AS "Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu Eksploatācijas daļas Alūksnes nodaļā (Helēnas iela 86, Alūksne).

Jautājumos par jaunbūvējamā objekta pieslēgšanas iespējamību AS "Sadales tīkls" elektrotīkliem, saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 8.panta otro daļu un 9.panta otro un otro prim daļu, un ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 22. februāra lēmumu Nr.1/5 apstiprinātajiem "Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem", ar pieslēguma pieteikumu griezties kādā no AS "Latvenergo" Klientu apkalpošanas centriem.

Sīkāku informāciju par neskaidrajiem jautājumiem sniegs AS "Sadales tīkls"

Ziemeļaustrumu Eksploatācijas daļas Alūksnes nodaļas meistars Mareks Bērtiņš, tālr. 64310030.

Ziemeļaustrumu Eksploatācijas daļas vadītājs



Dzintars Stradiņš

Aldis Anzons 64810174
