



# Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201  
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

## NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI/ TERITORIJAS PLĀNOJUMAM Valmierā

2016.gada 13.aprīlī

Nr. 12-13/12920/ 223

**Apes novada domei**

Stacijas iela 2, Ape, Apes novads,  
LV-4337

1. <u>Objekta nosaukums:</u> esošās ūdensapgādes sistēmas paplašināšana Apes pilsētā.
2. <u>Objekta adrese:</u> Rūpniecības, Pasta, Parka, Darba, Dārza ielas, Ape, Apes novads
3. <u>Objekta īpašnieks:</u> Apes novada dome, Reģ.Nr.90000035872, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads.
4. <u>Iesniegtie dokumenti:</u> Pieteikums Nr.12920 (11.04.2016.), Ūdensvada posma izbūves shēma.
5. <u>Apsekojums veikts:</u> Nav nepieciešams.
6. <u>Konstatēts:</u> Projektējami ūdensvada posmi Rūpniecības ielā – 335m, Pasta ielā – 787m, Parka ielā -178m; Darba ielā -184m, Apē, Apes novadā.

### NOSACĪJUMI

- Projektēt un būvēt saskaņā ar 19.augusta 2014.gada Ministru kabineta noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" noteiktajām prasībām.
- Ūdensapgādes tīklu remonts vai maiņa nedrīkst pasliktināt dzeramā ūdens kvalitāti vai radīt draudus patērētāju veselībai. Ūdensvada iekārtas pirms ekspluatācijas uzsākšanas jāmazgā, jātīra un jādezinficē. Dzeramā ūdens kvalitātei jāatbilst Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" prasībām.
- Pēc celtniecības darbu pabeigšanas veikt teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbus, paredzot būvgružu, atkritumu savākšanu.

Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs

Inga Zariņa, 64281130  
inga.zarina@vi.gov.lv

Kalvis Latsons