



H=1.0C
H=1.1C
dz.bet DN 1000

H=1.4E
PL. ø560/500

H=1.1C
H=1.8E
Izvads no NAI

H=1.8E

H=1.37
dz.bet DN 1000
H=0.0C

Mhor 1:500
Mvert 1:100

AKAS APZĪMĒJUMS/NR	Izvads no ēkas K1-1	K1-2/NAI	NAI SPK1-1	SPK1-2	K1-3 Izlaide
ESOŠĀS ZĒMES VIRSAS ATZĪME (m)	82.45 82.45	82.70	82.70 82.70	83.20	83.00 81.30
PROJEKTĒJAMĀ ZĒMES VIRSAS ATZĪME (m)	82.45 82.45	82.70	82.70 82.70	83.20	83.00 81.30
CAURULES TEKNES/AUGŠĀS ATZĪME (m)	81.45 81.40 81.35	81.22	81.66 80.90	81.40	81.20 81.63 81.60
CAURULES IEBŪVES DZIĻUMS	1.05 1.05 1.10	1.48	1.10 1.86	1.86	1.81 1.37 -0.30
SLĪPUMS GARUMS (m)	0.0200 3 22.9	0.0060	0.8833 0.9 0.0090	55.5 57.3	0.00104 6.5 0.0047
CAURULES MATERIĀLS DIAMETRS UN GARUMS	PP SN8ø110 - 2.3m	PP SN8ø160 - 22.9m	PE100-RC SDR17 PN10 ø63 - 113.7m		PP SN8 ø160 - 6.5m
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Noblietāts smiltis pabērums 15 cm, max. frakcija 16mm				
ATTĀLUMS STARP AKĀM (m)	2.3	22.9	0.9	55.5	57.3
IZTAISNOTĀS TRASES PLĀNS					

Pasūtītājs: Apes novada Vīrešu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90010199241, "Vecvīreši", Vīrešu pagasts, Apes novads LV-4355

Objekts: "Bioloģisko attīrīšanas iekārtu uzstādīšana bērnu dārzam"
Adrese: "Vīreši, Vīrešu pagasts, Apes novads"



Rīga, Kaļienes iela 22a
Tālrunis: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

UKT sad. vad. Ingars Timofejevs
Izstrādāja Lauris Bernāns

Lapas nosaukums: Kanalizācijas K1 un kanalizācijas spiedvada SPK1 garenprofilis

Līguma Nr.: BJ2013-10-11-V
Arhīva Nr.: B15-02
Mērogs M h1:500 v 1:100

TP	4	UKT-3
----	---	-------