

## Objekta novietojuma shēma



Objekta atrašanās vieta

## SATURS

- |    |   |      |
|----|---|------|
| 1. | Vispārīgie rādītāji   | AR-1 |
| 2. | Fasādes vizualizācija   | AR-2 |
| 3. | Plāna fragments ar atjaunojamo katla telpu un projektēto silosu | AR-3 |
| 4. | Darbu apjomu saraksts   | AR-5 |

## SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Katu mājas atjaunošanas projekts tiek izstrādāts pamatojoties uz:  
Pasūtītāja apstiprināto projektēšanas uzdevumu.

Katlu telpas atjaunošanas projekts ietver mūsdienīgu granulu apkures katlu uzstādīšanu ar granulu pneimatisko padevi no silosa (tilpumu 25m<sup>3</sup>), kurš tiek novietots pie katlu telpas ārējās fasādes. Tiek projektēti silosa dzelzsbetona pamati (pēc iekārtas tehniskās pases). Apkures katliem tiek uzstādīts jauns plānsienu nerūsējošā tērauda dūmvads kurš tiek stiprināts pie fasādes.

Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar projekta autoru. Specifikācijās norādīto materiālu nomaina ir iespējama ar citiem materiāliem iepriekš to saskaņojot ar projekta autoru.

## TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

- Ēkas kadastra apzīmējums 3684 003 0098 001
- Ēkas būvtilpums 5493 m<sup>3</sup>
- Ēkas kopējā platība 1209 m<sup>2</sup>  
Tai sk. katla telpa 20.35 m<sup>2</sup>

Pēc izmantošanas veida [LBN 201-15] 1130

Projektā izmantoto normatīvo aktu saraksts:

"Būvniecības likums"

MK Nr. 326 "Būvju klasifikācijas noteikumi";

MK 500 "Ēku būvnoteikumi";

MK 529 "Vispārīgie būvnoteikumi";

LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";

LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana";


LVS EN 1991-1-4:2005 "Iedarbes uz konstrukcijām, Vēja iedarbes";

LVS EN 1992 Eirokodekss saime "Betona konstrukciju projektēšana".

LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";

Būvuzņēmējam, pirms jebkura darba uzsākšanas, jāpārlicinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem.  
Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas griezties projektēšanas birojā neskaidrtību novēršanai.

Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājiem, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu kvalitātes līmeni.

 <b>Būvprojekts</b> Reģ. Nr. 3195-R		J.Poruka 8-225, Cēsis tālr.: +371 29259513 e: buvprojekts@gmail.com		Objekts: Katlu telpas atjaunošana aprūpes centrā "Bitītes", Trapenes pag. Apes novads	
Amats:		Uzvārds:		Adrese: "Bitītes" Trapenes pag. Apes novads	
Paraksts:		Datums:		Rasējums:	
Daļas vad.		Ināra Maurāne		Stadija: <b>BP</b>	
Izstrādāja		Andris Gaidelions		Lapas: 4	
				Ras.marka/Nr.: <b>AR-1</b>	
				Pasūtījuma Nr.: 10-2019	
				Arhīva reģ.Nr.: 10-19	