



Cēsis,  
2019. gada 24. jūlijā.  
Nr. 41-2019

**Apes novada domes  
Iepirkumu komisijai**  
Stacijas iela 2, Ape,  
Apes novads, LV-4337

Atbildes uz jautājumiem par objektu “  
“Katlu telpas atjaunošana aprūses centrā “Bitītes””,  
iepirkuma Nr. Apes ND2019/12

Jautājums:

Iepirkuma nolikuma Pielikumā nr.1 un Pielikumā nr.3.1. norādītā tehniskā specifikācija un darbu apjomi atšķiras no būvprojektā norādītās specifikācijas, tai pašā laikā Pielikumā nr. 1 ir norādīts, ka darbi jāveic saskaņā ar būvprojektu, un ka dotie darbu apjomi skatāmi kopā ar projektu.

Kuru specifikāciju uzskatīt par pareizo?

Atbilde:

Par pareizo specifikāciju uzskatīt būvprojekta specifikāciju.

Darbu apjomos mainīt:

	Siltumtehānika			
3 2	Granulu apkures katls ar garnulu starpbunkuru	150 kW	Kompl	1
6 8	Silosa Scan-plast 25m <sup>3</sup> ar svaru sistēmu DINI ARGEO KCPN ar indikatoru – 30 Precia Molen	25m <sup>3</sup>	Kompl	1
6 9	Granulu padeves mehānisms ar ventilatoru, jaucēju un PE armētu granulu padeves cauruli OD63-L=20metri		Kompl	1
7 2	<b>anulēt</b>			
7 3	<b>anulēt</b>			
7 4	Esošo siltumtīklu demontāža		metri	15
9	Esošā apkures katlu 100 kW demontāža		Kompl	1

7			.	
---	--	--	---	--

SIA "BŪVPROJEKTS"  
Valdes loceklis

Gints Šķenders