


Nr.p.k.	Sīvs	Nosaukums	Izmers	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	SM-1	Granulu apkures katls ar granulu stāpbumkrurnu	150 kW	kompl.	1	
2	SM-2	Drošības vārsti	DN50, 5 bar	gb	1	Fianco
3	SM-3	Gāsa atdalītājs	DN50, PN16	gb	1	Fianco, Prescor S1700
4	SM-4	Mehāniskais lodveida krāns	DN50, PN16	gb	15	NAVAL
5	SM-5	Stāpbumkrurnu pretvārsti	DN50	kompl.	1	Ar atspēri
6	SM-6	Apkures katla recirkulācijas sūkns Grundfos Magma 3 40-120F vai analogs	7,5 m ³ /h, 10 metri	kompl.	1	
7	SM-7	Cuguna mehāniskais filtri	DN50, PN16	gb	2	Adolku, "Zekama"
8	SM-8	Danfoss tīrceļi vārsti VF3 ar AMV435 piedziņu	DN50, K vs 25, PN16	kompl.	1	
9	SM-9	Izplēšanas trauks 100 L	100 litri	gb	2	Reflex N100
10	SM-10	Esošais mīlks apkures katla pārveidošana un montāža	100 kW	kompl.	1	Esošs
11	SM-11	Drošības vārsti	DN40, 5 bar	gb	1	Fianco
12	SM-12	Mehāniskais lodveida krāns	DN40	gb	7	NAVAL
13	SM-13	Gāsa atdalītājs	DN40, PN16	kompl.	1	Fianco, Prescor S1700
14	SM-14	Danfoss tīrceļi vārsti VF3 ar AMV435 piedziņu vai analogs	DN32	kompl.	1	Danfoss
15	SM-15	Mehāniskais filtri	DN40	gb	1	
16	SM-16	Esošā apkures ciklācijas stāpuma montāža		kompl.	1	Esošs
17	SM-17	Pretvārsti	DN40	gb	1	
18	SM-18	Silumenerģijas skaitītājs Danfoss S barky 755, atgaita	DN25	kompl.	1	
19	SM-19	Kombinēta akumulācijas ierīce 1000 L	1000 litri	kompl.	1	
20	SM-20	Danfoss tīrceļi vārsti VF3 ar AMV435 piedziņu vai analogs	DN40, K Vs=16	kompl.	1	Danfoss
21	SM-21	Lodveida krāns	DN25	gb	4	Vītn, "GENEBRE"
22	SM-22	Tīrceļi termo sajaukšanas vārsti DN25, 35 - 50 grādi	DN25	gb	1	
23	SM-23	Lodveida krāns	DN15	gb	8	
24	SM-24	Pretvārsti	DN15	gb	1	
25	SM-25	Karstā ūdens cirkulācijas sūkns Grundfos UPS 20-60 N	Grundfos	kompl.	1	
26	SM-26	Mehāniskais filtri	DN15	gb	1	
27	SM-27	Pretvārsti	DN25	gb	1	
28	SM-28	Anksta ūdens skaitītājs, DN20	DN20	kompl.	1	
29	SM-29	Mehāniskais filtri	DN25	gb	1	
30	SM-30	Karstā ūdens izplēšanas trauks, 35 litri	35 litri	kompl.	1	
31	SM-31	Lodveida krāns	DN20	gb	4	
32	SM-32	Mehāniskais filtri	DN20	gb	1	
33	SM-33	Anksta ūdens skaitītājs, DN15	Qn = 1,5 m ³ /h	kompl.	1	
34	SM-34	Pretvārsti	DN20	gb	1	
35	SM-35	Pieplīdes ūdens mīkstināšanas iekārta Twin CMS-12		kompl.	1	
36	SM-36	Spiediena vārsti DN20 - 4 bar	DN20	gb	1	

Silumehāniskā daļa

Nr.p.k.	Sīvs	Nosaukums	Izmers	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
37		Silos Scan-plast 25 m ³ ar svānu sistēmu DINI ARCEO	25 m ³	kompl.	1	
38		Granulu padeves mehānisms ar ventilatoru jācēju un PE armētu granulu padeves cauruli OD63 - L = 20 metri		kompl.	1	
39		Katla dzesēšanas vārsti 3/4"		gb	1	
40		Spiediena avārijas sēdzis 0-6 bar		gb	1	
41		Automātiskais atgaisotājs	DN15	gb	4	Fianco
42		Mānomērs 0 - 120 C		gb	14	
43		Termomērs 0 - 120 C		gb	14	
44		Teruda caurule ar veidgabaliem	60,3x3,2	metri	48	
45		Teruda caurule ar veidgabaliem	48,6x3,2	metri	24	
46		Teruda caurule ar veidgabaliem	33,7x3,2	metri	22	
47		Teruda caurule ar veidgabaliem	26,9x2,6	metri	36	
48		Silumzobīcijas caurulis	60x50	metri	48	Paroc PSALCT
49		Silumzobīcijas caurulis	48x50	metri	24	Paroc PSALCT
50		Silumzobīcijas caurulis	33x40	metri	22	Paroc PSALCT
51		Silumzobīcijas caurulis	28x30	metri	36	Paroc PSALCT
52		Ventilācijas restē ārsienā - durvis	300x300	gb	1	
53		PVC pārklājumu uz silumzobīcijas caurumiem		m2	80	Paroc PVC Grey
54		Granulu apkures katla ķevēšana katla telpā ar mehānismu		kompl.	1	
55		Pevērojams esošajai apkures sistēmai		kompl.	2	
56		Pālgmateriāli		kompl.	1	
57		Stiprinājumi		kompl.	1	
58		Sistēmas pārbašanas un ieregulēšana		kompl.	1	
59		Elektronmateriāli		kompl.	1	
60		Hidrauliskā pārbaude		kompl.	1	
61		Dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana		kompl.	1	
62		Esošā apkures sistēmas demontāža		metri	50	
63		Esošo silumtīkli demontāža		metri	15	
64		Esošā sadzīves kanalizācijas caurules DN200 montāža caurā		metri	6	
65		Esošā apkures katlu 100 kW demontāža		kompl.	1	
Dimonds						
66		Esošā dūmeņa demontāža un utilizācija		metri	12	
67		Dūmeņu regulatori DN200		kompl.	1	
68		Nertsejoša teruda caurule DN200 ar Paroc silumzobīciju 100		metri	24	
69		Nertsejoša teruda caurule DN200 ar Paroc silumzobīciju 100		gb	3	
70		Nertsejoša teruda caurule DN200 ar Paroc silumzobīciju 100		gb	6	
71		Nertsejoša teruda caurule DN200 ar Paroc silumzobīciju 100		gb	3	
72		Nertsejoša teruda caurule DN200 ar Paroc silumzobīciju 100		gb	1	
73		Pālgmateriāli		kompl.	1	
74		Stiprinājumi		kompl.	1	

 Buvsprojekts Reģ. Nr. 3195-R J.Porka B-225, Cēsis tālr.: +371 2929613 e: buvsprojekts@gmail.com	SIA "Projekti LL" Bukomers, Reģ. Nr. 14336 Gaidis iela 8, Valmiera tālr.: +371 27033244 e-pasts: siaprojekti@gmail.com	Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
		Buvspr.d.vad.	R.Arājs	L.Lazdiņš	2.04.2019.
Materiālu specifikācija		Stadija: BP	Mērogs: b.m.	SM	Lapa
Projekts: Katlu telpas atjaunošana aprūpes centrā "Bitītes", Trapeņes pag. Āpes novads		Adrese: "Bitītes" Trapeņes pag. Āpes novads			
Pasūtītājs: Āpes novada dome Reģ.nr.90000035872		Pasūtījuma Nr.: 10-2019 Arhīva reģ.Nr.: 13-19			
		Lapa		6	
		Lapu sk.		6	