

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

“Gaujienas ciema sporta laukuma vienkāršota rekonstrukcija”

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

ID: Nr. Apes ND 2019/18

Jautājums	<p>Vai variet, lūdzu, precizēt iepirkumā “Gaujienas ciema sporta laukuma vienkāršota rekonstrukcija”, ID Nr. Apes ND 2019/18 izmantojamā tāllēkšanas celiņa materiāla tehniskos parametrus (tāmes pozīcija Nr. 3.1.)? Piegādātāji uzdod dažādus precizējošus jautājumus – bezšuvju, gumijas flīzes, puzzles tipa, krāsa utt.?</p>
Atbilde	<p>Tāllēkšanas celiņš paredzēts ar gumijotu segumu. Tas var būt dažāds-gan no vienlaidus seguma, gan gumijas flīžu seguma.</p> <p>Gumijas flīžu segumam jābūt ieklātam un nostiprinātam tā, lai tas būtu stabils un skrienot nekustētos. Salaidumu vietām jābūt iespējami cieši kopā un tās neveido tādas iedobes, aiz kurām var aizķerties un krist.</p> <p>Piedāvātajam klājumam ir jābūt drošam pret slīdēšanu un tādām, kas nodrošina kritiena amortizāciju.</p> <p>Celiņa platums ir 1 m un vēlams būtu arī flīzes platums 1 m, ja tirgū tāds ir pieejams. Gumijas flīžu seguma izmērs var būt (<i>garums x platums</i>) 50 cm x 50 cm vai cits, kas veido nemanāmāku salaiduma vietu. Minimālais gumijas flīžu biezums-2 cm, bet tās var būt arī biežākas.</p> <p>Flīžu krāsa var būt jebkāda.</p> <p>Var būt arī puzzles tipa gumijas flīzes.</p> <hr/> <p><i><u>Piezīme: Jāievēro jebkura piedāvātā seguma ražotāja noteiktā ieklāšanas tehnoloģija.</u></i></p>